

消防用設備等点検結果報告書

令和 2年 6月 8日

良室コーポレーション株式会社 御 中

中部互光株式会社
名古屋市千種区今池 1-24-32
電話 (052) 741-3511 (代表)



消防法第17条3の3項に基づく消防用設備等の定期点検を実施しましたので、別紙の通り御報告申し上げます。

記

1 点検種別

機 器 点 検

総 合 点 検

2 点検年月日

令和 2年 5月28日

3 消防署への届出

① 提出します

② 提出しません

☒ ① 今回は、消防法第17条により、消防署に提出致しますので、別紙の届出者欄に御社名・住所・電話番号等をご記入、御捺印の上御返送頂きたいお願い致します。

3枚目以下の防火管理者欄にも、御記名をお願い致します。

なお、防火管理者欄は、3枚目以下多数ございますので、フルネームをもちろなく宜しくお願い申し上げます。

~~☐ ② 今回は、消防署に提出致しませんので、御保管下さい。~~

記様式第 1

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書

2020 年 7 月 22 日

名古屋市熱田消防署長 殿

届 出 者

住 所

氏 名

印

電話番号

下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第7条の3の3の規定に基づき報告します。

記

所 在 地	名古屋市熱田区旗屋1-6-8		
名 称	パークサイド・アパートメント・パーソンズ		
用 途	5項（ロ）		
規 模	地上 5 階	地下 0 階	延べ面積 m ²

消防用設備等（特殊消防用設備等）の種類等

消火器 自動火災報知設備

本報告書記載の不備事項を早急に改善（又は改善の計画を樹立）し、別紙にて名古屋市熱田消防署長あて提出してください。

※受 付 欄	※経 過 欄	※備 考
2 消防予第 号 令和 -2.7.22 熱田消防署予防課 收受		第 号 届 出 済 令和 -2.7.22 熱田消防署長

- 5 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合は、点検を実施した全ての者の情報を別記様式第3に記入し、添付すること。
- 3 消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。
- 4 ※印欄は、記入しないこと。