

貯水槽清掃設備作業報告書

パークサイド・アパートメント・パーソンズ 管理組合 御中

業者登録番号 愛知県57貯第17号
中部互光株式会社
 〒464-0850 名古屋市中村区名進5-24-32
 電話 751-714P
 宅電 752-741-3700

下記の通り、貯水槽の清掃設備作業が完了致しましたので、御報告申し上げます。

記

建築物	パークサイド・アパートメント・パーソンズ	地下	F	地上	5 F
作業実施日	2021 年 9 月 16 日 (木)				
作業時間	12 時 30 分 ~ 15 時 45 分				
作業者名	監督者	野村 効	従事者	今井日出男・藤本	
	健康診断年月日	2021 年 5 月 19 日			

給水設備の概要

貯水槽 項目	受水槽	高置水槽	副受水槽
容 量	3 m ³	1 m ³	m ³
設 置 場 所	屋外、屋内 地下、半地下、床置	屋外、屋内、給水塔 床置	屋外、屋内 地下、半地下、床置
材 質	鋼板、FRP、ステンレス コンクリート	鋼板、FRP、ステンレス コンクリート	鋼板、FRP、ステンレス コンクリート
揚水ポンプ	口径 40 mm	容量 2.2 Kw	台数 2 台
消火ポンプ	口径 mm	容量 Kw	
ボールタップ	口径 20 mm	2 個	
フ ー ト 弁	口径 mm	個	口径 mm 個